



**Serviço Público Federal Conselho Regional de Medicina Veterinária
Estado do Maranhão**

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 04/2026**

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO MARANHÃO – CRMV/MA

Unidade Compradora: 389202

Modalidade da Contratação: Dispensa Eletrônica

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado, informamos o que segue:

1. Quais os tipos e modelos dos aparelhos existentes (split, janela, cassete, piso-teto, central, entre outros):

- Todos os equipamentos são do tipo Split.

2. Qual a capacidade individual de cada equipamento em BTUs:

ITEM	EQUIPAMENTO	QNT
01	Ar-condicionado tipo split com capacidade térmica de 12.000 BTUs, 220V	01
02	Ar-condicionado tipo split com capacidade térmica de 18.000 BTUs, 220V	05
03	Ar-condicionado tipo split com capacidade térmica de 24.000 BTUs, 220V	07
04	Ar-condicionado tipo split com capacidade térmica de 30.000 BTUs, 220V	01

3. Se todos os equipamentos pertencem ao mesmo padrão/tipo de instalação:

- Sim.

4. Quais peças poderão ser objeto de substituição durante a execução contratual, bem como se haverá fornecimento integral de peças pela contratada:

Poderão ser objeto de substituição pela contratada, durante a execução contratual, as peças e componentes necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos de ar-condicionado, tais como: capacitores, contactoras, relés, sensores, termostatos, placas eletrônicas, motores, hélices, correias, filtros, drenos, tubulações, gás refrigerante, rolamentos, isolamentos, entre outras peças correlatas compatíveis com os equipamentos existentes. O fornecimento das peças ocorrerá mediante necessidade identificada durante a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva. A substituição deverá ser previamente autorizada pela Contratante, mediante apresentação de relatório técnico contendo a justificativa da troca e o respectivo orçamento. As peças substituídas deverão ser novas e originais, observando os padrões de qualidade e especificações técnicas recomendadas pelo fabricante do equipamento. Conforme item 4.4 do TR "Sempre que for identificada a necessidade de manutenção corretiva ou substituição de peças, a empresa contratada deverá apresentar orçamento prévio detalhado ao contratante, contendo a descrição dos serviços e das peças necessárias, para análise e aprovação prévia. A execução do serviço ou a substituição das peças somente poderá ocorrer após a autorização formal do contratante."

5. Se a manutenção prevista será preventiva, corretiva ou ambas:

- A manutenção prevista contempla serviços preventivos e corretivos.

O presente esclarecimento é prestado para fins de correta elaboração das propostas comerciais, observando os princípios da transparência, competitividade e julgamento objetivo previstos na Lei nº 14.133/2021.

Atenciosamente,

São Luís-MA, 19 de maio de 2026.

Valéria Moreira de Sousa
Agente de Contratação
CRMV-MA – Matrícula 32